

ГУ МЧС России по Ульяновской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Сенгилеевскому и Тереньгульскому районам

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Г. Сенгилей,
ул. Котовского, д. 3
(место составления акта)

«19» февраля 2018 г.

(дата составления акта)

«15» час «00» ми
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 1

По адресу/адресам: Ульяновская область, Сенгилеевский район, с. Елаур, ул. Крупской, д. 3
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора Сенгилеевского и Тереньгульского районов по пожарному надзору Угданова Романа Александровича № 1 от 10 января 2018 г. ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное общеобразовательное учреждение Елаурская средняя школа
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Сенгилеевскому и Тереньгульскому районам Ульяновской области УНДиПР ГУ МЧС России по Ульяновской области, г. Сенгилей, ул. Котовского, д. 3, т. 8 (84233) 2-14-30

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки) _____

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Афанасьев Алексей Андреевич - государственный инспектор Сенгилеевского и Тереньгульского районов по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Разубаевым Михаилом Алексеевичем - директором Муниципального общеобразовательного учреждения Елаурская средняя школа

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

— В ходе проведения проверки:

выявлены факты нарушения требований пожарной безопасности Российской Федерации:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
1.	Здание и помещения по адресу: с. Елаур (детский сад). Помещение кабинета медицинского работника не защищено автоматической пожарной сигнализацией (АПС).	в соответствии со ст.ст. 3,4 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": п. 61 Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительством РФ № 390 25.04.12 г.); п. 14 НПБ 110-03	МОУ Елаурская СШ
2	Здание и помещения по адресу: с. Елаур (дет-	в соответствии со ст.ст. 3,4 123-ФЗ	МОУ Елаурская СШ

	ский сад). Помещение кабинета медицинского работника - отсутствует система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре 2-го типа звуковая (сирена, тонированный сигнал и др.).	"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": п. 3.1, п. 7 табл. 2 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» (НПБ 104-03)	
3	Здание и помещения по адресу: с. Елаур (детский сад). Помещение котельной. Эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренный конструкцией светильника.	п.п. В п. 42 Правила противопожарного режима в РФ.	МОУ Елаурская СШ
4	Здание и помещения по адресу: с. Елаур (детский сад). Помещение коридора. Эксплуатируются 2 светильника со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	п.п. В п. 42 Правила противопожарного режима в РФ.	МОУ Елаурская СШ
5	Здание и помещения по адресу: с. Елаур (детский сад). Помещение охраны. Эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренный конструкцией светильника.	п.п. В п. 42 Правила противопожарного режима в РФ.	МОУ Елаурская СШ
6	Здание и помещения по адресу: с. Елаур (детский сад). Помещение заведующей. Эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренный конструкцией светильника.	п.п. В п. 42 Правила противопожарного режима в РФ.	МОУ Елаурская СШ
7	Здание и помещения по адресу: с. Елаур, ул. Крупской (основная школа). Помещение гаража. Эксплуатируются 2 светильника со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	п.п. В п. 42 Правила противопожарного режима в РФ.	МОУ Елаурская СШ
8	Здание и помещения по адресу: с. Елаур, ул. Крупской (основная школа). Помещение кабинета медработника. Эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренный конструкцией светильника.	п.п. В п. 42 Правила противопожарного режима в РФ.	МОУ Елаурская СШ
9	Здание и помещения по адресу: с. Елаур, ул. Крупской (основная школа). Помещения с вычислительной техникой (методический кабинет) не оборудованы хладоновыми или углекислотными огнетушителями.	в соответствии со ст.ст. 3,4 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": п. 472 Правила противопожарного режима в РФ	МОУ Елаурская СШ
10	Здание и помещения по адресу: с. Елаур, ул. Крупской (основная школа). Помещения с вычислительной техникой (учителей физкультуры (оружейка)) не оборудованы хладоновыми или углекислотными огнетушителями.	в соответствии со ст.ст. 3,4 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": п. 472 Правила противопожарного режима в РФ	МОУ Елаурская СШ

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор
Сенгилеевского и Тереньгульского районов
по пожарному надзору



Афанасьев Алексей Андреевич

« 13 » 07 2018 г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Разубаев Михаил Алексеевич – директор Муниципального общеобразовательного учреждения

Елаурская средняя школа

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

« 18 » 02 2018 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия:

ГУ МЧС России по Ульяновской области: 8 (8422) 39-99-99

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

ГУ МЧС России по Ульяновской области

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Карла Маркса, д.121, г. Ульяновск, 432071 т.(8422) 42-64-01 ф.(8422) 42-64-27 E-mail: gouln@mv.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Сенгилеевскому и Тереньгульскому районам Ульяновской области
УНДиПР ГУ МЧС России по Ульяновской области**

(наименование органа государственного надзора)

г. Сенгилей, ул. Котовского, д. 3, тел. 8 (8433) 2-17-82

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 1/1/3
по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности

**Муниципальному общеобразовательному учреждению
Елаурская средняя школа**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя)

Директору муниципального общеобразовательного учреждения

Елаурская средняя школа

(отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора ОНДиПР по Сенгилеевскому и Тереньгульскому районам по пожарному надзору № 1
(наименование органа ГПН)

от « 10 » января 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена плановая, выездная проверка

государственным инспектором Сенгилеевского и Тереньгульского районов по пожарному надзору

Афанасьевым Алексеем Андреевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору)

муниципального общеобразовательного учреждения Елаурская средняя школа

По адресам: Ульяновская область, Сенгилеевский район, с. Елаур, ул. Крупской, д. 3
проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Муниципального общеобразовательного учреждения Елаурская средняя школа - Разубаевым Михаил Алексеевичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Здание и помещения по адресу: с. Елаур (детский сад). Помещение кабинета медицинского работника не защищено автоматической по-	в соответствии со ст.ст. 3,4 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопас-	18.09.2018	

	жарной сигнализацией (АПС).	ности": п. 61 Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительством РФ № 390 25.04.12 г.); п. 14 НПБ 110-03		
2	Здание и помещения по адресу: с. Елаур (детский сад). Помещение кабинета медицинского работника - отсутствует система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре 2-го типа звуковая (сирена, титированный сигнал и др.).	в соответствии со ст.ст. 3,4 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": п. 3.1, п. 7 табл. 2 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» (НПБ 104-03)	18.09.2018	
3	Здание и помещения по адресу: с. Елаур (детский сад). Помещение котельной. Эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренный конструкцией светильника.	п.п. В п. 42 Правила противопожарного режима в РФ.	18.09.2018	
4	Здание и помещения по адресу: с. Елаур (детский сад). Помещение коридора. Эксплуатируются 2 светильника со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	п.п. В п. 42 Правила противопожарного режима в РФ.	18.09.2018	
5	Здание и помещения по адресу: с. Елаур (детский сад). Помещение охраны. Эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренный конструкцией светильника.	п.п. В п. 42 Правила противопожарного режима в РФ.	18.09.2018	
6	Здание и помещения по адресу: с. Елаур (детский сад). Помещение заведующей. Эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренный конструкцией светильника.	п.п. В п. 42 Правила противопожарного режима в РФ.	18.09.2018	
7	Здание и помещения по адресу: с. Елаур, ул. Крупской (основная школа). Помещение гаража. Эксплуатируются 2 светильника со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	п.п. В п. 42 Правила противопожарного режима в РФ.	18.09.2018	
8	Здание и помещения по адресу: с. Елаур, ул. Крупской (основная школа). Помещение кабинета медработника. Эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренный конструкцией светильника.	п.п. В п. 42 Правила противопожарного режима в РФ.	18.09.2018	
9	Здание и помещения по адресу: с. Елаур, ул. Крупской (основная школа). Помещения с вычислительной техникой (методический кабинет) не оборудованы хладоновыми или углекислотными огнетушителями.	в соответствии со ст.ст. 3,4 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": п. 472 Правила противопожарного режима в РФ	18.09.2018	
10	Здание и помещения по адресу: с. Елаур, ул. Крупской (основная школа). Помещения с вычислительной техникой (учителей физкультуры (оружейка)) не оборудованы хладоновыми или углекислотными огнетушителями.	в соответствии со ст.ст. 3,4 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": п. 472 Правила противопожарного режима в РФ	18.09.2018	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: - собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом.

вом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Государственный инспектор Сенгилеевского и Тереньгульского районов по пожарному надзору Афанасьев А.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

«18» 02 2018 г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

директор Муниципального общеобразовательного учреждения Елурская средняя школа

- Разубаев М.А.

(должность, фамилия, инициалы)

«18» 02 2018 г.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

ГУ МЧС России по Ульяновской области

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Карла Маркса, д.121, г. Ульяновск, 432071 т.(8422) 42-64-01 ф.(8422) 42-64-27 E-mail: gouln@mv.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности по Сенгилеевскому и Тереньгульскому районам
Ульяновской области УНДиПР ГУ МЧС России по Ульяновской области**

(наименование органа государственного надзора)

г. Сенгилей, ул. Котовского, д. 3, тел. 8 (84233) 2-14-30

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРОТОКОЛ № 6
об административном правонарушении**

« 19 » февраля 2018 г.

Г. Сенгилей

место составления: город, район

Я, Государственный инспектор по пожарному надзору Сенгилеевского и Тереньгульского районов Ульяновской области УНДиПР ГУ МЧС России по Ульяновской области капитан внутренней службы Афанасьев А.А.

должность (по ГПН), фамилия и инициалы лица, составившего протокол

руководствуясь ст. ст. 23.34, 28.2, 28.3 и 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, составил настоящий протокол в том, что в действиях (бездействии) юридического лица:

ненужное зачеркнуть

1. Полное название юридического лица Муниципальное общеобразовательное учреждение Елаурская средняя школа имени
2. Юридический адрес, тел. (факс) РФ Ульяновская область, Сенгилеевский район, с. Елаур, ул. Крупской, д. 3
3. ИНН 7316004981
4. Номер регистрационного свидетельства 1027300931008
5. Орган, зарегистрировавший юридическое лицо
Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Ульяновска
6. Наименование обслуживающего банка и реквизиты расчетного счета
7. Фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица
Разубаев Михаил Алексеевич
8. Дата и место рождения 23.05.1950 г. с. Елаур
9. Адрес места жительства с. Елаур, ул. Колхозная, д.9, кв. 1
10. Занимаемая должность директор
11. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя

название документа, удостоверяющего служебное положение, серия, номер, кем выдан, дата выдачи

12. Документ, удостоверяющий личность законного представителя
Паспорт 7304 277260 выдан 25.05.2005 г. ТП УФМС России по Ульяновской области в Сенгилеевском районе

название документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи

13. Привлекался ли ранее к административной ответственности и когда: нет
установил невыполнение: требований пожарной безопасности в РФ:

законодательные и (или) нормативные акты, требования которых были нарушены

09 час. 00 мин. 19 февраля 2018 г. по адресам: Ульяновская область, Сенгилеевский район, с.

Елаур, ул. Крупской, д. 3 в зданиях и помещениях - Муниципального общеобразовательного учреждения Елаурская средняя школа имени

указывается дата, адрес, место, время совершения правонарушения.

а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены
1	Здание и помещения по адресу: с. Елаур (детский сад). Помещение кабинета медицинского работника не защищено автоматической пожарной сигнализацией (АПС).	в соответствии со ст.ст. 3,4 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": п. 61 Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительством РФ № 390 25.04.12 г.); п. 14 НПБ 110-03
2	Здание и помещения по адресу: с. Елаур (детский сад). Помещение кабинета медицинского работника - отсутствует система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре 2-го типа звуковая (сирена, тонированный сигнал и др.).	в соответствии со ст.ст. 3,4 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": п. 3.1, п. 7 табл. 2 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» (НПБ 104-03)
3	Здание и помещения по адресу: с. Елаур (детский сад). Помещение котельной. Эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренный конструкцией светильника.	п.п. В п. 42 Правила противопожарного режима в РФ.
4	Здание и помещения по адресу: с. Елаур (детский сад). Помещение коридора . Эксплуатируются 2 светильника со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	п.п. В п. 42 Правила противопожарного режима в РФ.
5	Здание и помещения по адресу: с. Елаур (детский сад). Помещение охраны. Эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренный конструкцией светильника.	п.п. В п. 42 Правила противопожарного режима в РФ.
6	Здание и помещения по адресу: с. Елаур (детский сад). Помещение заведующей. Эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренный конструкцией светильника.	п.п. В п. 42 Правила противопожарного режима в РФ.
7	Здание и помещения по адресу: с. Елаур, ул. Крупской (основная школа). Помещение гаража. Эксплуатируются 2 светильника со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	п.п. В п. 42 Правила противопожарного режима в РФ.
8	Здание и помещения по адресу: с. Елаур, ул. Крупской (основная школа).. Помещение кабинета медработника. Эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренный конструкцией светильника.	п.п. В п. 42 Правила противопожарного режима в РФ.
9	Здание и помещения по адресу: с. Елаур, ул. Крупской (основная школа). Помещения с вычислительной техникой (методический кабинет) не	в соответствии со ст.ст. 3,4 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопас-

	оборудованы хладоновыми или углекислотными огнетушителями.	ности": п. 472 Правила противопожарного режима в РФ
10	Здание и помещения по адресу: с. Елаур, ул. Крупской (основная школа). Помещения с вычислительной техникой (учителей физкультуры (оружейка)) не оборудованы хладоновыми или углекислотными огнетушителями.	в соответствии со ст.ст. 3,4 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": п. 472 Правила противопожарного режима в РФ

за что предусмотрена административная ответственность ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ;

Законному представителю юридического лица

Разубаеву М.А.

фамилия, инициалы

разъяснены права, предусмотренные ст. 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

ч. 1 ст. 25.1 КоАП РФ: Лицо, в отношении которого ведётся производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях.

Разъяснено и понятно, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации я не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ

/ Разубаев М.А./

подпись

Объяснения законного представителя юридического лица,
в отношении, которого составлен протокол:

подпись

/ Разубаев М.А./

подпись законного представителя юридического лица

фамилия, инициалы

подпись лица, составившего протокол

(Афанасьев А.А.)

фамилия, инициалы

Копию настоящего протокола получил:

должность

Подпись законного представителя юридического лица

/ Разубаев М.А./

инициалы и фамилия

Копию настоящего протокола направлена:

дата, № исх. документа, адрес направления:

дата отправления, N почтового отделения и N квитанции заказного письма

Протокол и материалы дела будут рассмотрены (переданы на рассмотрение): 19.02.2018 г.

адрес, дата, время;

в 16 ч.00 мин. в ОНДиПР по Сенгилеевскому и Тереньгульскому районам Ульяновской области

фамилия, имя, отчество судьи, наименование суда и его адрес: наименование и адрес уполномоченного органа;

УНДиПР ГУ МЧС России по Ульяновской области, г. Сенгилей, ул. Котовского, д. 3

должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, наименование органа и его адрес

дата, подпись лица, принявшего протокол

фамилия, инициалы

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

ГУ МЧС России по Ульяновской области
(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Карла Маркса, д.121, г. Ульяновск, 432071 т.(8422) 42-64-01 ф.(8422) 42-64-27 E-mail: gouln@mv.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности по Сенгилеевскому и Тереньгульскому районам
УНДиПР ГУ МЧС России по Ульяновской области
(наименование органа государственного надзора)

г. Сенгилей, ул. Котовского, д. 3, тел. 8 (84233) 2-14-30
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6

о назначении административного наказания

« 19 » февраля 2018 г.
(дата рассмотрения дела)

г. Сенгилей, ул. Котовского, д.3
(место рассмотрения дела)

Я, Главный государственный инспектор Сенгилеевского и Тереньгульского районов
(должность, специальное звание, фамилия, имя, отчество должностного лица, вынесшего постановление.

по пожарному надзору подполковник внутренней службы Угланов Роман Александрович
(адрес органа, должностное лицо которого вынесло постановление)

в соответствии со статьями 29.7, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, рассмотрев дело об административном правонарушении, установил, что юридическое лицо:

1. Полное название юридического лица Муниципальное общеобразовательное учреждение Елаурская средняя школа имени
2. Юридический адрес, тел. (факс) РФ Ульяновская область, Сенгилеевский район, с. Елаур, ул. Крупской, д. 3
3. ИНН 7316004981
4. Номер регистрационного свидетельства 1027300931008
5. Орган, зарегистрировавший юридическое лицо
Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Ульяновска
6. Наименование обслуживающего банка и реквизиты расчетного счета
7. Фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица
Разубаев Михаил Алексеевич
8. Дата и место рождения 23.05.1950 г. с. Елаур
9. Адрес места жительства с. Елаур, ул. Колхозная, д.9, кв. 1
10. Занимаемая должность директор
11. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя

название документа, удостоверяющего служебное положение, серия, номер, кем выдан, дата выдачи
12. Документ, удостоверяющий личность законного представителя
Паспорт 7304 277260 выдан 25.05.2005 г. ТП УФМС России по Ульяновской области в Сенгилеевском районе

название документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи
13. Привлекался ли ранее к административной ответственности и когда: нет
установил невыполнение: требований пожарной безопасности в РФ:
законодательные и (или) нормативные акты, требования которых были нарушены

09 час. 00 мин. 19 февраля 2018 г. по адресам: Ульяновская область, Сенгилеевский район, с. Елаур, ул. Крупской, д. 3 в зданиях и помещениях - Муниципального общеобразовательного учреждения Елаурская средняя школа имени

(указывается дата, адрес, место, время совершения правонарушения;

а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены
1	Здание и помещения по адресу: с. Елаур (детский сад). Помещение кабинета медицинского работника не защищено автоматической пожарной сигнализацией (АПС).	в соответствии со ст.ст. 3,4 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": п. 61 Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительством РФ № 390 25.04.12 г.); п. 14 НПБ 110-03
2	Здание и помещения по адресу: с. Елаур (детский сад). Помещение кабинета медицинского работника - отсутствует система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре 2-го типа звуковая (сирена, тонированный сигнал и др.).	в соответствии со ст.ст. 3,4 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": п. 3.1, п. 7 табл. 2 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» (НПБ 104-03)
3	Здание и помещения по адресу: с. Елаур (детский сад). Помещение котельной. Эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренный конструкцией светильника.	п.п. В п. 42 Правила противопожарного режима в РФ.
4	Здание и помещения по адресу: с. Елаур (детский сад). Помещение коридора . Эксплуатируются 2 светильника со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	п.п. В п. 42 Правила противопожарного режима в РФ.
5	Здание и помещения по адресу: с. Елаур (детский сад). Помещение охраны. Эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренный конструкцией светильника.	п.п. В п. 42 Правила противопожарного режима в РФ.
6	Здание и помещения по адресу: с. Елаур (детский сад). Помещение заведующей. Эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренный конструкцией светильника.	п.п. В п. 42 Правила противопожарного режима в РФ.
7	Здание и помещения по адресу: с. Елаур, ул. Крупской (основная школа). Помещение гаража. Эксплуатируются 2 светильника со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	п.п. В п. 42 Правила противопожарного режима в РФ.
8	Здание и помещения по адресу: с. Елаур, ул. Крупской (основная школа).. Помещение кабинета медработника. Эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренный конструкцией светильника.	п.п. В п. 42 Правила противопожарного режима в РФ.
9	Здание и помещения по адресу: с. Елаур, ул. Крупской (основная школа). Помещения с вычислительной техникой (методический кабинет) не оборудованы хладоновыми или углекислотными огнетушителями.	в соответствии со ст.ст. 3,4 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": п. 472 Правила противопожарного режима в РФ
10	Здание и помещения по адресу: с. Елаур, ул. Крупской (основная школа). Помещения с вычис-	в соответствии со ст.ст. 3,4 123-ФЗ "Технический регламент о

лительной техникой (учителей физкультуры (оружейка)) не оборудованы хладоновыми или углекислотными огнетушителями.	требованиях пожарной безопасности": п. 472 Правила противопожарного режима в РФ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------

за что предусмотрена административная ответственность ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ч. 2 ст. 3.4, 26.1, 26.2, 23.34; п.1 ч.1.с 29.9; ч.1 п.1 29.10; Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,


ПОСТАНОВИЛ:

Признать Муниципальное общеобразовательное учреждение Елаурская средняя школа виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и привлечь к административной ответственности в виде **предупреждения**.

1. Объявить заинтересованным лицам, что они имеют право обжаловать настоящее постановление в течение 10 суток со дня вручения или получения его копии в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в районный суд в порядке, предусмотренном ст. 30.1, 30.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, разъяснены права, предусмотренные статьей 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, право, порядок и сроки обжалования постановления по делу, предусмотренные статьями 30.1 30.2, 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, также положения статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающие уплату административного штрафа не позднее 30 дней со дня вступления постановления в законную силу, и частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающие ответственность за неуплату административного штрафа в установленный срок.

РАЗЪЯСНЕНО:


(подпись правонарушителя)

Разубаев М.А.
(Ф. И. О. правонарушителя)

Должностное лицо, вынесшее постановление


(подпись)

Угланов Р.А.
(расшифровка подписи)

Копию постановления получил(а) « 18 » 02 2018 г. ✓ (Разубаев М.А.)
(дата) (подпись / фамилия правонарушителя)

Дата вступления постановления в законную силу « 01 » 03 2018 г.
(заполняется при направлении постановления в подразделение Федеральной службы судебных приставов)

Постановление № _____ от « _____ » _____ 2018 г. исполнено: « _____ » _____ 2018 г.
Постановление направлено для принудительного исполнения: « _____ » _____ 2018 г.

В 2017 году в Ульяновской области произошло 1113 пожаров. В результате пожаров погибло 100 человек (в том числе 6 детей), травмировано 62 человека. Материальный ущерб причинен на сумму более 115 миллионов рублей. В большинстве случаев пожары происходили на объектах торговых, промышленных предприятиях и в жилом секторе.

Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Ульяновской области 8 (8422) 39-99-99.
При пожаре звонить 01, с мобильного 101.